Qualité de l'eau potable
La Neuveville

(Conformément à l'ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessible au public OPBD)

Qualité de l'eau La Neuveville

Année d'analyse Juin 2024 à Juin 2025

Nombre d'habitants Approvisionnés 3836 habitants (dans la zone de distribution)

Qualité hygiénique L'eau potable distribuée par TLN correspondait à l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD 817.022.11)

Bactériologie Dans l'ensemble du réseau, l'eau de La Neuveville est pour l'année 2024-2025 très bonne.

Bactéries	Unité	Minimum décelé	**Moyenne**	Maximum décelé	*Valeur limite Tolérée*	Nombre d'analyse	Nombre d'échantillons non conformes
Germes aérobies mésophiles	KBE/ml	0	**1**	7	300	22	0
E. Coli	KBE/100ml	0	**0**	0	0	22	0
Entérocoques	KBE/100ml	0	**0**	0	0	22	0

Physico-chimie :

Température	°C	8.6 - 23	8 - 15	(Ve)
Dureté de l'eau °	°fH	27.4		
L'eau fournie à La Neuveville est une eau moyennement dure				
pH		7.7	6.8 - 8.2	(Vd)
Turbidité	UT/F	0.03	1	(Vd)
Calcium (Ca) dissout	mg/l	90		
Magnésium (Mg) dissout	mg/l	13		
Potassium (K)	mg/l	2.5	< 5	(Ve)
Sodium (Na)	mg/l	11.0	200	(Vm)
Nitrates (NO3)	mg/l	0.04	40	(Vm)
Sulfates (SO4)	mg/l	16.6		
Ammonium (NH4)	mg/l	0.04	0.1	(Vm)
Nitrites (NO2)	mg/l	0.05	0.1	(Vm)

(Vd)= valeur directrice (Vm)=Valeur maximale (Ve= valeur empirique)

Provenance de l'eau A partir de novembre 2024, la zone de pression Gibet est alimentée par la Brunnmuli.
A partir d'avril 2025, toute la Neuveville est alimentée par la Brunnmuli.

Traitement de l'eau Ultra filtration ou UV

Pour d'autres renseignements

Yves Gay-des-Combes
E – Mail : info@tln-aqua.ch