

Qualité de l'eau potable La Neuveville

(Conformément à l'ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessible au public OPBD)

Qualité de l'eau	La Neuveville
Année d'analyse	Juin 2025 à Juin 2026
Nombre d'habitants Approvisionnés	3836 habitants (dans la zone de distribution)
Qualité hygiénique	L'eau potable distribuée par TLN correspondait à l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD 817.022.11)
Bactériologie	Dans l'ensemble du réseau, l'eau de La Neuveville est pour l'année 2025-2026 est très bonne.

Bactéries	Unité	Minimum décelé	Moyenne	Maximum décelé	Valeur limite Tolérée	Nombre d'analyse	Nombre d'échantillons non conformes
Germes aérobies mésophiles	KBE/ml	0	8	170	300	22	0
E. Coli	KBE/100ml	0	0	0	0	22	0
Entérocoques	KBE/100ml	0	0	0	0	22	0

Physico-chimie :

Température	°C	8.6 - 23	8 - 15 (Ve)
Dureté de l'eau °	°fH	21.7	
L'eau fournie à La Neuveville est une eau moyennement dure			
PH		7.6	6.8 - 8.2 (Vd)
Turbidité	NTU	0.04	1 (Vd)
Calcium (Ca) dissout	mg/l	80	
Magnésium (Mg) dissout	mg/l	7.2	
Potassium (K)	mg/l	0.48	< 5 (Ve)
Sodium (Na)	mg/l	1.6	200 (Vm)
Nitrates (NO₃)	mg/l	6.6	40 (Vm)
Sulfates (SO₄)	mg/l	3	
Ammonium (NH₄)	mg/l	0.05	0.1 (Vm)
Nitrites (NO₂)	mg/l	0.01	0.1 (Vm)

(Vd)= valeur directrice

(Vm)=Valeur maximale

(Ve= valeur empirique)

Provenance de l'eau	A partir de novembre 2024, la zone de pression Gibet est Alimentée par la Brunnmuli. A partir d'avril 2025, toute la Neuveville est alimentée par La Brunnmuli.
----------------------------	--

Traitement de l'eau	Ultra filtration ou UV
----------------------------	------------------------

Pour d'autres renseignements	Dylan Bonanni E – Mail: info@tln-aqua.ch
-------------------------------------	---